

Prof. Alfredo Motta
Dirigente Scolastico
I.C. "Montessori-Mascagni" - Catania
ctic8af00v@istruzione.it

Prof. Alfio Russo
Dirigente Scolastico
I.C. "A. Frank" - Agrigento
agic820005@istruzione.it

Prof. Francesco Catalano
Dirigente Scolastico
I.C. "Esseneto" - Agrigento
agic82200r@istruzione.it

Prof.ssa Rosaria Decaro
Dirigente Scolastico
I.C. "F. Giorgio" - Licata (AG)
agic848001@istruzione.it

Prof.ssa Anna Gangarossa
Dirigente Scolastico
I.C. "L. Pirandello" - Porto Empedocle (AG)
agic84000a@istruzione.it

Prof.ssa Grazia Lo Presti
Dirigente Scolastico
I.C. "G. Mazzini" - Valguarnera Caropepe (EN)
enic817002@istruzione.it

Prof. Giuseppe Sebastiano Adonia
Dirigente Scolastico
I.C. "F. Petrarca" - Catania
ctic87500p@istruzione.it

Prof.ssa Giuseppina Morreale
Dirigente Scolastico
I.C. "Provenzani" - Palma di Montechiaro (AG)
agic847005@istruzione.it

Dott. Antonio Lalomia
Dirigente Scolastico
I.C. "S. Quasimodo" - Agrigento
agic82400c@istruzione.it

Prof. Luigi Costanza
Dirigente Scolastico
I.C. "Rita Levi Montalcini" - Agrigento
agic855004@istruzione.it

Prof.ssa Nellina Librici
Dirigente Scolastico
II.SS. "Calogero Amato Vetrano" - Sciacca (AG)
agis01200a@istruzione.it

Prof. Leonardo Mangiaracina
Dirigente Scolastico
II.SS. "T. Fazello" - Sciacca (AG)
agis00800p@istruzione.it

Prof. Giuseppe Turrisi
Dirigente Scolastico
II.SS. "Majorana - Arcoleo" - Caltagirone (CT)
ctis04900a@istruzione.it

Prof.ssa Maria Angela Croce
Dirigente Scolastico
I.C. "A. Inveges" - Sciacca (AG)
agic86500p@istruzione.it

Prof.ssa Maria Cristina Pettinato
Dirigente Scolastico
I.C. "G. Falcone" - San Giovanni La Punta (CT)
ctic8am007@istruzione.it

Prof.ssa Maria Rosaria Provenzano
Dirigente Scolastico Reggente
I.C. "A. Manzoni" - Alessandria della Rocca (AG)
agic812006@istruzione.it

Prof.ssa Luisa Floriana Racalbutto
Dirigente Scolastico
I.C. "G. T. di Lampedusa" - Palma di Montechiaro (AG)
agic850001@istruzione.it

Prof.ssa Manuela Vacante
Dirigente Scolastico
II.SS. "L. Pirandello" - Bivona (AG)
agis01700d@istruzione.it

Prof.ssa Maria Paola Raia
Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" - Sciacca (AG)
agps02000p@istruzione.it

Dott.ssa Gabriella Scaturro
Dirigente Scolastico
I.C. "G. Tomasi Di Lampedusa" - S.M. di Belice (AG)
AGIC80800E@istruzione.it

Prof.ssa Cinzia Giuffrida
Dirigente Scolastico
I.C. "F. De Roberto" - Catania
ctic887001@istruzione.it

Prof.ssa Rosalba Floria
Dirigente Scolastico
I.C. "G. Marconi" - Palermo
paic89300r@istruzione.it

Dott.ssa Giuseppina Gugliotta
Dirigente Scolastico
II.SS. "Archimede" - Cammarata (AG)
agis026008@istruzione.it

Dott.ssa Rossana Virciglio
Dirigente Scolastico
II.SS. "U. Foscolo" - Canicattì (AG)
agis00100x@istruzione.it

Prof.ssa Ausilia Corsello
Dirigente Scolastico
I.C. "G. Verga" - Canicattì (AG)
agic83000q@istruzione.it



Prof.ssa Amelia Porrello
Dirigente Scolastico
II.SS. "E. Fermi" - Licata (AG)
agis01100e@istruzione.it

Prof.ssa Giovanna Pisano
Dirigente Scolastico
II.SS. IPSCEOA "N. Gallo" - Agrigento
agis02300R@istruzione.it

Dott. Nellina Librici
Dirigente Scolastico Reggente
I.C. "A. G. Roncalli" – Burgio (AG)
agic826004@istruzione.it

Prof.ssa Santina Ferrantelli
Dirigente Scolastico Reggente
I.C. "F. Crispi" - Bivona (AG)
AGIC85700Q@istruzione.it

Prof.ssa Giuseppa Cartella
Dirigente Scolastico
II.SS. "Galileo Galilei" - Canicatti (AG)
agis027004@istruzione.it

RR.L.S.
c/o sedi scolastiche

D.S.G.A.
c/o sedi scolastiche

Referenti di Sede
c/o sedi scolastiche



Oggetto: Nota 2/2024 – Misure di sicurezza addobbi natalizi sedi scolastiche
Adempimenti D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. - Attività R.S.P.P. – art. 33, c. 1, lett. a), b), c)

A seguito dei sopralluoghi effettuati presso varie sedi scolastiche, lo scrivente R.S.P.P. ha potuto constatare la predisposizione degli addobbi natalizi, dei presepi, degli alberi di natale e delle relative luminarie, allestiti in alcuni casi all'interno degli atri di accesso in prossimità delle porte di uscita, lungo i corridoi, all'interno di spazi "filtro antincendio" e delle aule.

A seguito dell'analisi delle situazioni anzidette si sono individuati dei fattori di rischio non accettabili in quanto in contrasto con i contenuti del DVR e del Piano di emergenza ed evacuazione e dunque, al fine di garantire la salvaguardia della salute e sicurezza degli alunni e di tutto il personale scolastico operante, di seguito si forniscono alcune misure preventive e protettive oltre che compensative, di cui all'art. 28, c. 2, di carattere generale e prescrittivo da attivare immediatamente:

- a) Divieto assoluto di realizzare addobbi natalizi che possono **ingombrare** (anche in parte) e/o **ostruire le vie di fuga e/o le uscite di emergenza** previste dal piano di evacuazione scolastico (ai sensi del D.M. 26/08/1992, punto 12.1), quali a titolo di esempio:
- corridoi;
 - atri in prossimità delle porte di accesso;
 - pianerottoli di arrivo e di riposo delle scale;
 - spazi in prossimità delle porte delle aule;
 - sottoscala, ecc.;



- b) Divieto assoluto di occultare, coprire, **“decorare”**, spostare o rendere inaccessibili o non visibili i presidi antincendio e di protezione elettrica quali:
- idranti a parete e relative cassette di contenimento;
 - estintori portatili;
 - segnaletica di sicurezza;
 - maniglioni antipánico;
 - porte REI;
 - pulsanti di sgancio della corrente elettrica;
 - pulsanti di allarme;
 - quadri generali e sottoquadri di piano di distribuzione elettrica.
- c) Vietata l'affissione di decorazioni, festoni e similari a meno di 80 cm da lampade, plafoniere e corpi illuminanti in genere;
- d) È vietato introdurre in tutti i locali scolastici materiale infiammabile;
- e) Divieto assoluto di realizzare addobbi natalizi e similari all'interno degli spazi **“filtro antincendio”** o all'interno delle **scale di tipo protetto e/o scale a prova di fumo**, dotate le prime di chiusure ai vari piani con porte tagliafuoco di tipo REI e anche di disimpegno protetto le seconde; le porte REI dotate di sistema di auto chiusura delle ante devono essere mantenute chiuse e non bloccate con ceppi e/o blocca porta;
- f) Prevedere gli allestimenti degli addobbi natalizi e delle relative luminarie preferibilmente non connesse alla rete elettrica, ma alimentate tramite batterie;
- g) Qualora siano comunque utilizzati addobbi con componentistica alimentata elettricamente, questa deve essere condivisa e concordata prioritariamente con la Dirigenza scolastica ed il Servizio di prevenzione e protezione ed essere costituita da materiali certificati autoestinguenti e marchiati con siglature CE, IMQ  CEI, doppio quadrato  ; da evitare assolutamente l'utilizzo di multiprese, di prolunghes, di punti presa a parete che risultino palesemente danneggiati;
- h) Nei casi di cui al punto precedente i collaboratori scolastici dovranno disattivare a fine attività, l'alimentazione elettrica delle luci e/o delle luminarie al fine di prevenire il rischio di incendio;
- i) Tutto il personale operante dovrà vigilare, intervenire e segnalare eventuali situazioni di criticità al D.S. o al R.L.S. o al proprio Referente di plesso, di sede distaccata o di sede associata (art. 20, c.2, lett. e), D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.).

Il R.S.P.P.
Arch. Salvatore Galiano
SAGprogetti s.r.l.s.

